
**Operating Manual
Service Manual**

**RTW Peakmeter
1113E**

RTW
RADIO-TECHNISCHE
WERKSTÄTEN
INSTRUMENTS FOR
STUDIO APPLICATIONS

Serial Number:

Catalogue Number:

RTW

RADIO-TECHNISCHE WERKSTÄTEN GmbH & Co. KG
Telefax 0221/709 13 32 · Telefon 0221/709 13-33
Hausadresse: Elbeallee 19 · D-**50765** Köln
Postfachadresse: Postfach 710654 · D-**50746** Köln

RADIO-TECHNISCHE WERKSTÄTEN GmbH & Co. KG
Fax +49-221-709 13 32 · Phone +49-221-709 13-33
Elbeallee 19 · D-**50765** Cologne · Germany
P.O.Box 710654 · D-**50746** Cologne · Germany

Hinweis

WARNING!



Das Öffnen des Gerätes birgt eine potenziell gefährliche Situation, denn es kann eine gefährliche Spannung mit dem Risiko eines elektrischen Schlags anliegen!

WEEE-Reg.-Nr.: DE 90666819

Kategorie: 9

Geräteart: Diese Geräte erfüllen als
ÜBERWACHUNGS- UND KONTROLLINSTRUMENTE
in der Kategorie 9, Anhang 1B,
die Vorschriften des Elektro- und Elektronikgesetzes
vom 16. März 2005 und der RoHS-Directive 2002/95/EC.

Note

WARNING!



Opening the unit bears a potentially hazardous condition. A dangerous voltage that could pose a risk of electrical shock can be present!

WEEE-Reg.-No.: DE 90666819

Category: 9

Device type: These instruments comply with
and fall under category 9
MONITORING AND CONTROL EQUIPMENT
of Annex 1B of the RoHS-Directive 2002/95/EC.

Technische Daten	Section	1
Aufbau- und Funktionsbeschreibung	Section	2
Anschluss- und Bedienungshinweise	Section	3
Abgleich	Section	4
Technical Specifications	Section	5
Construction and Description of Operation	Section	6
Connection and Operating Instructions	Section	7
Adjustments	Section	8
Mechanische Zeichnungen/Mechanical Drawings Schaltpläne/Schematic Diagrams Lagepläne/Components Layouts	Section	9
Stücklisten/Part Lists	Section	10
Konformitätserklärung/Declaration of Conformity	Section	11

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:	24 V DC +10/-10 % oder ±15 V DC +10/-10 %
Stromaufnahme:	max. 175 mA
Arbeits-Temperaturbereich:	0 bis +45 Grad Celsius
Skalenbereich:	-50 dB bis +5 dB
Skalenteilung:	gemäß IRT-Empfehlung 3/6
Eingeblendete Skalenmarken:	-40, -30, -20, -10, -6, -3 dB
Hellgesteuerter Skalenbereich:	0 dB bis +5 dB
Skalenlänge:	127 mm (5 inch)
Anzahl der Anzeigeelemente:	201 Segmente/Kanal
Anzeigeart:	Neon-Plasma-Bargraph Display
Farbe der Anzeigeelemente:	bis 0 dB orange
Anzeige ohne Ansteuerung: (Abschluß mit 30 Ohm)	2 Leucht-Segmente
Meßfehler bei folgenden Parametern:	Toleranzbereich:
a. zwischen -10 dB u. +5 dB: Differenz der Anzeige zwischen beiden Kanälen:	±0,3 dB
b. zwischen -40 dB u. -10 dB: Differenz der Anzeige zwischen beiden Kanälen:	±0,2 dB
c. Änderung der Betriebsspannung um 10 %:	±1 dB
d. Frequenzbereich 30 Hz - 20 kHz: Abfall oberhalb 20 kHz:	±0,5 dB
Eingangsempfindlichkeit der Anzeige 0 dB:	±0,2 dB
Maximal-Eingangspegel:	±0,5 dB
Einstellbereich f. Eingangspegel:	12 dB / Oktave
Eingänge:	+6 dBu (1,55 V)
Unsymmetriedämpfung:	+21 dBu
Eingangsscheinwiderstand zwischen 30 Hz und 20 kHz:	-4 dBu bis +18 dBu
Integrationszeit:	elektronisch symmetrisch
Kalibrierungsvorschrift gemäß IRT-3/6: Halbwellenimpuls mit 2 Sek. Impulsfolge zeit (gleichgerichteter 9,5 dBu Vollwellen Sinuspegel f = 5 kHz, Halbwellenunterdrückung 50:1)	min. 60 dB
Meßanzeige auf Skala:	min. 44 kOhm
	10 ms
	-3 dB ±0,3 dB

Umpolfehler:
max. 0,5 dB
Rücklaufzeit:
1,5 sek. für 20 dB
2,5 sek. für 40 dB
Gewicht:
ca. 800 g (1.8 lbs) netto
Abmessungen:
190 x 40 x 107 mm
Anschlußsteckverbindung:
32 pol. Stiftleiste nach
DIN 41612/C

Lieferumfang:

1. Peakmeter 1113E mit sichtbarer horizontaler und darunterliegender vertikaler Skala
2. Anschluß-Steckleiste (Gegenstecker)
3. Bedienungs- und Serviceanleitung

Technische Änderungen vorbehalten

AUFBAU UND FUNKTIONSBeschreibung PEAKMETER 1113E

Im RTW PEAKMETER 1113E findet als Anzeigeelement ein Gas-Plasma-Bargraph-Display Verwendung. Die komplette Elektronik einschließlich des Displays ist in einem Vollmetall-Einschub mit den Abmessungen 190 x 40 x 107 mm untergebracht. Die Displayeinheit bestehend aus Frontrahmen, Displayansteuer-elektronik und Hochspannungserzeugung und Skala ist als steckbare Moduleinheit ausgeführt. Nachfolgend sind die einzelnen Funktionsgruppen innerhalb der Schaltung beschrieben.

STROMVERSORGUNG

Die Geräte sind zum Betrieb an Versorgungsspannungen zwischen 21 V und 36 V ausgelegt. Der Pluspol der Eingangsspannung wird über eine Verpolschutzdiode dem Spannungsreglerschaltkreis IC315 zugeführt. Spannungen über 26V werden auf einen Wert von ca. 24 V stabilisiert. Eine aktive Filterschaltung hält geräteinterne Störimpulse von den Anschlußleitungen fern. Am Ausgang des nachfolgenden Regler-ICs 316 steht die positive Betriebsspannung für die Analogschaltkreise zur Verfügung. IC317 wirkt als Klemmschaltung und erzeugt das geräteinterne Nullpunkt-Niveau. Die Differenzspannung zwischen diesem Niveau und dem Nullpunkt der Eingangsspannung dient als negative Versorgungsspannung für die Operationsverstärker. Ein 5 V-Festspannungsregler, IC318, liefert die Betriebsspannung für die HCMOS-Logikbausteine.

EINGANGSVERSTÄRKER, FILTERSCHALTUNG, DOPPELWEGGLEICHRICHTER

Die Audiosignale gelangen zu den Operationsverstärkern IC101 (IC201), die als Differenz-, Entkopplungs- und Verstärkerstufen dienen. Im Tief-PassFilter, das aus einer aktiven Filterschaltung mit dem IC102 (IC202) sowie einer passiven R-C-Filterschaltung besteht, wird der Frequenzbereich gemäß IRT Pflichtenheft Nr. 3/6 eingeengt. (Abfall über 20 kHz pro Oktave 12 dB). Die Potentiometer P3 und P4 dienen der Pegeleinstellung, die Potentiometer P9 und P10 der Gleichtaktunterdrückung. Zur weiteren Verarbeitung gelangen die Signale zu den Präzisions-Doppelweg-Gleichrichterstufen IC103 (IC203).

Eine Bufferstufe IC104 (IC204) entkoppelt die Signalspannung und leitet diese der Integrationsstufe zu. Der Kondensator C114 (C214) wird über den Widerstand R119 (R219) geladen. Die Integrationszeit beträgt 10 ms. Der Rücklauf des Leuchtbalkens wird durch die Entladezeit des Kondensators C114 (C214) bestimmt. Zur Einstellung der Entladezeit bis hinunter zur -20 dB Marke auf der Skala dient das Potentiometer P5 (P6). Von der -20 dB Marke bis -40 dB ist für die Entladung eine Konstantstrom-Schaltung wirksam, die mit Potentiometer P7 (P8) eingestellt wird. Mit den beiden Potentiometern wird bei korrektem Abgleich das in den Normen vorgeschriebene Rücklaufverhalten erreicht (gemäß DIN 45406 / IEC-Publikation 268-10 / IRT-Pflichtenheft 3/6).

IMPULSERZEUGUNG UND PULSBREITEN-UMWANDLUNG

Zur Ansteuerung des verwendeten Anzeigedisplays werden eine Folge von 200 Einzelimpulsen, ein folgender "RESET"-Impuls und die audiosignalabhängigen pulsbreitenmodulierten Rechteck-Signale benötigt. Der Master-Clock-Generator mit IC301 erzeugt Impulse mit 23 µs Breite. Mit diesen Impulsen wird ein 12-bit Binärzähler angesteuert. Dessen Ausgänge adressieren zwei CMOS-EPROMs (IC303, IC304). Aus den hier gespeicherten Daten werden sowohl die "RAMP"-Daten wie auch Steuerimpulse gewonnen. Die zur "RAMP"-Erzeugung benötigten Daten stehen hier als 12-bit-Informationen zur Verfügung. Sie sind so gewählt, daß der im D/A-Wandler entstehende "RAMP"-Impuls in seiner Kurvenform der geforderten Skalenteilung entspricht. Diese "RAMP"-Spannung wird in nachgeschalteten Komparatoren mit den gleichgerichteten Audiosignalen verglichen. An den Komparator-Ausgängen stehen dann Rechteckimpulse zur Verfügung, deren Impulsbreite sowohl von der Audio-Eingangsspannung wie auch vom Augenblickswert der "RAMP"-Spannung abhängt. Die Kurvenform der "RAMP"-Spannung wird auf diese Weise bestimmt für die Skalenaufteilung des Meßgerätes.

Die Amplitude der "RAMP"-Spannung beträgt ca. 2,5 Vss. Offset-Fehler der Gleichrichter, der Ramperzeugung sowie der nachgeschalteten Komparatoren werden ausgeglichen, indem der "RAMP"-Spannung an den invertierenden Komparator-Eingängen eine den Offset-Fehlern proportionale, gegengepolte Gleichspannung zugemischt wird. Diese Offset-Kompensation ist mit den Potentiometern P1 und P2 einstellbar.

Zur Hellsteuerung der eingeblendeten Skalenmarken und des Übersteuerungsbereich wird die Impulsbreite des Mastergenerators durch weitere Daten aus den EPROMs umgetastet, so daß nun eine Impulsbreite von 140 µs erreicht wird. Größere Impulsbreite bedeutet für das jeweilig angesteuerte Segment eine längere "ON"-Zeit und damit größere Helligkeit.

Der "RESET"-Impuls setzt sowohl das Zähler-IC als auch das Display in den Ausgangszustand zurück. Die Frequenz des Anzeigezyklus (Zeit vom ersten Clockimpuls bis zum Ende des Reset-Impulses) liegt bei 75 Hz.

DISPLAYANSTEUERUNG UND HOCHSPANNUNGSVERSORGUNG

Der Displaydriverprint beinhaltet neben der Hochspannungszeugung auch die Displaytreiberstufen. Aus den Clockimpulsen wird abhängig vom verwendeten Display im IC403 ein Dreier- oder Fünfertakt-Signal gewonnen. Dieses steuert über den Treiberschaltkreis IC404 die Kathoden des Displays an. Damit die einzelnen Display-Segmente zünden und leuchten können, müssen gleichzeitig die dem Segment zugeordnete Kathode und die Anode eingeschaltet sein. Außerdem zünden die einzelnen Segmente nur, wenn sie zuvor von dem jeweils vorherigen Leuchtelement "vor-ionisiert" worden sind. Durch die sequenzielle Ansteuerung der Kathoden wird so ein Leuchtbalken "hochgeschaltet", das immer bei Segment Nr. 1 beginnt und dann solange "hochläuft", wie die Anode eingeschaltet bleibt. Damit der Leuchtbalken einen Punkt auf der Skala anzeigen kann, muß die Anode und damit der Leuchtbalken also entsprechend dem anzuzeigenden Wert im richtigen Moment abgeschaltet werden. Für die Abschaltung der Displayanode steht die impulsbreitenmodulierte Rechteckspannung zur Verfügung, die in ihrer Impulsbreite von der Audio-Eingangsspannung abgeleitet ist. Die Anoden-Treibertransistoren T412/T413 werden mit dieser Rechteckspannung geschaltet. Zur Zündung der Leuchtsegmente ist eine Hochspannung von ca. 210 V erforderlich. Ein Multivibrator T401-T406 generiert eine Rechteckspannung mit der Frequenz von ca. 10 kHz, die durch Spannungsvervielfachung auf ca. 250 V im Leerlauf oder 220 V unter Vollast gebracht wird. Die nachfolgende Stufe stabilisiert diese Spannung auf den Betriebswert des Displays.

ACHTUNG!

Bei Servicearbeiten ist unbedingt zu beachten, daß an einigen Bauteilen Hochspannung anliegt. Diese führt bei Fehlverbindungen zur sofortigen Zerstörung der spannungsempfindlichen CMOS-Bauteile.

ANSCHLUSSHINWEISE UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Der Anschluß der Geräte erfolgt über eine 32-polige Stifteleiste nach DIN 41612/C. Die Reihe A dieser Leiste ist wie folgt belegt:

Pin	1 + 3	Audio-Eingang (a+b), Anzeigekanal oben bzw. links	
	7 + 9	Audio-Eingang (a+b), Anzeigekanal unten bzw. rechts	
	22	Gehäuse	
	24	-15 V	für symmetrische Stromversorgung
	26	Mitte (0 V)	für symmetrische Stromversorgung
	28	+15 V	für symmetrische Stromversorgung
	30	0 V	für einfache Stromversorgung
	32	+24 V	für einfache Stromversorgung

STROMVERSORGUNG

Das Peakmeter kann entweder mit einfacher 24 V Stromversorgung oder mit symmetrischer ±15 V Stromversorgung betrieben werden. Für die beiden Stromversorgungsarten sind unterschiedliche Pin Belegungen beim Anschluß des Gerätes zu beachten:

- a) Die gebräuchliche 24 V-Gleichspannungsversorgung geschieht über die Anschlußpunkte 30 (- Pol) und 32 (+Pol des Netzteiles).
- b) Symmetrische Gleichspannungsversorgung erfolgt über die Anschlußpunkte 24 (-15 V), 26 (0 V) und 28 (+15 V). Der maximale Anschlußwert beträgt hierbei ±18 V.

NF-EINGÄNGE

Die NF-Eingänge sind elektronisch symmetrisch ausgelegt. An den Anschlußpunkten 1 und 3 liegt der Kanal 1, an den Punkten 7 und 9 der Kanal 2 auf. Der Schirm der Eingangsleitungen sollte zweckmäßigerweise nur an der Quellenseite angeschlossen sein.

GEHÄUSEERDUNG

Der Punkt 22 der Anschlußleiste ist mit dem Gehäuse verbunden. Über diesen Punkt kann die Verbindung mit dem z. B. der Mischpultzentralmasse oder dem Mischpultgehäuse erfolgen.


SANDWICHSKALA / SKALENWECHSEL

Das Gerät wird mit einer sichtbaren horizontalen Skala und einer darunterliegenden vertikalen Skala ausgeliefert.

Soll das Gerät vertikal montiert werden, ist die obere Skala mittels beiliegendem Abhebestreifen zu entfernen.

Anstelle des Abhebestreifens kann auch eine starkhaftende Klebefolie wie folgt verwendet werden:

Klebefolie am rechten Ende (RTW Logo) der horizontalen Skala auflegen und fest andrücken. (Skizze 1)



Klebefolie mitsamt der horizontalen Skala an einer Ecke vorsichtig anheben und flach in Pfeilrichtung abziehen. (Skizze 2)

Nicht gewaltsam hochreißen ! Die vertikale Skala wird sichtbar.

Das Gerät ist montagefertig.

ABGLEICH / KALIBRIERUNG

Das Peakmeter 1113E hat sehr gute Konstanz der Anzeigegenauigkeit und des Nullpunktes. Auch die Integrationszeit und das Rücklaufverhalten sind über Jahre stabil.

Im folgenden sind die verschiedenen Abgleichprozeduren erläutert.

A. Pegelabgleich:

Nach Anlegen einer 1 kHz Sinusspannung mit dem gewünschten Bezugspegel (in der Regel 1,55 V / +6 dBu) sind mit den Potentiometern P3 und P4 die beiden Leuchtsäulen auf 0 dB Anzeige einzustellen.

B. Nullpunktabgleich:

Ohne Signal und bei abgeschlossenem Eingang sind die ersten drei Segmente durch Einstellen der Regler P1 und P2 zum Leuchten zu bringen. Größere Korrekturen beim Nullpunktabgleich können ein Nachstellen des Pegelabgleichs notwendig machen (Abgleichsschritt "A" wiederholen).

C. Skalenverlaufskontrolle:

Zur Kontrolle des Skalenverlaufs wird den Eingängen der Referenz Pegelton über einen in 10 dB-Schritten geeichten Abschwächer zugeführt.

Der Skalenverlauf über den gesamten Meßbereich ist durch die programmierten Daten der EPROMs festgelegt. Ein Neuabgleich oder eine Korrektur dieses Skalenverlaufs ist nicht vorgesehen.

Lediglich im unteren Skalenbereich (-40 dB bis -50 dB) kann eine Optimierung durch die Nullpunkteinstellung mit P1 und P2 vorgenommen werden. Hiernach ist der Abgleich unter "A" zu kontrollieren und evtl. zu korrigieren. Zur Kontrolle der "RAMP"-Spannung wird an IC305 Pin 1 die Spannung mit einem Oszilloskop gemessen. Der Wert der Spannung soll ca. 2,5 Vss betragen.

D. Rücklaufabgleich:

Der Rücklauf wird mit den Potentiometern P5 und P6 so eingestellt, daß nach Abschalten eines 1 kHz / 0 dB Anzeigepegels die Anzeige innerhalb von 1,5 Sekunden auf -20 dB gefallen ist. Weiterhin sind die Potentiometer P7 und P8 so einzustellen, daß die Anzeige innerhalb von 2,5 sek. auf -40 dB gefallen ist. Diese Rücklauseinstellungen sind wechselweise bis zum exakten Erreichen der vorgegebenen Werte zu wiederholen. Im Anschluß daran muß der Pegelabgleich unter Schritt "A" wiederholt werden.

E. Ansprechverhalten:

Eine Kontrolle bzw. Abgleich des Ansprechverhaltens wird nur erforderlich, wenn zeitbestimmende Bauteile gewechselt wurden. Dies betrifft IC103 (IC203) / IC104 (IC204) und die danach folgende R-C-Kombination R119 / C114 bzw. R219 / C214. Für die Kontrolle und evtl. Anpassung dieser R-C-Glieder wird ein geeigneter Impulsgenerator benötigt.

E. 1. Impulse zur Messung des Ansprechverhaltens gemäß IRT-Pflichtenheft 3/6 v. 1.77

E. 1. 1. Vollwellen-Pegel	3,5 dB über Referenzpegel des Peakometers
E. 1. 2. Frequenz	5 kHz
E. 1. 3. Impulsdauer	3 ms
E. 1. 4. Folgezeit der Impulse	2 s
E. 1. 5. Kurvenform	pos. bzw. neg. Halbwellen Halbwellenunterdrückung mindestens 50:1)
E. 1. 6. Anzeige der Impulse (Mittelwert nach Anzeigen für beide Polungen nach E. 1. 7.)	-3,0 dB
E. 1. 7. Umpolfehler	kleiner 0,6 dB (gemäß E. 1. 6. sollen demnach die Anzeigewerte in beiden Polungen innerhalb -2,7 dB und -3,3 dB liegen)

Zur Aufnahme der Meßwerte sind mehrere Durchgänge mit positiver sowie negativer Halbwelle erforderlich.

E. 2. Impulse zur Messung des Ansprechverhaltens gemäß DIN 45406 und IEC 268-10

E. 2. 1. Vollwellen-Pegel	0 dB	
E. 2. 2. Frequenz	5 kHz	
E. 2. 3. Impulsdauer	10 ms, 5 ms, 3 ms, 0,4 ms	
E. 2. 4. Folgezeit der Impulse	2,5 s	
E. 2. 5. Impulsdauer	Sollwert	Zulässige Toleranz
10 ms	- 1 dB	± 0,5 dB
5 ms	- 2 dB	± 1 dB
3 ms	- 4 dB	± 1 dB
0,4 ms	-15 dB	± 4 dB

Zeigt das Gerät einen höheren Wert an, als dies der Toleranzbereich bei den einzelnen Impulsen vorsieht, so ist der Ladewiderstand der zeitbestimmenden R-C-Kombination zu erhöhen (z. B. auf 30 Ohm). Erreicht die Anzeige nicht das Toleranzfeld, so ist der Widerstandswert zu verkleinern (z. B. auf 24 Ohm). Hier dürfen nur Metallschichtwiderstände eingesetzt werden.

F. Abgleich der Gleichtaktunterdrückung (CMRR):

Zur Kontrolle bzw. Abgleich der Gleichtaktunterdrückung der Differenzverstärker-Eingangsstufen werden die beiden Eingangsleitungen des zu messenden Kanals miteinander verbunden. Ein symmetrisch erdfreier Generator mit der Frequenz von 15 kHz und einem Pegel von 10 dB über Referenzpegel wird zwischen den Eingangsleitungen und dem 0 V Stromversorgungsanschluß angeschlossen. Die Anzeige des betreffenden Kanals ist mit dem Trimmsteller P9 (Kanal 1) oder P10 (Kanal 2) auf kleinste Anzeige einzustellen. Der Betrag dieser Anzeige muß kleiner als -50 dB sein. Im Anschluß daran muß der Pegelabgleich unter Schritt "A" wiederholt werden.

G. Änderung des Referenzpegels auf andere Betriebswerte

Soll das Gerät in Anlagen mit anderen Pegelverhältnissen betrieben werden als werkseitig eingestellt, so kann dies wie folgt geändert werden:

- G. 1. Für Pegel im Bereich von +4 dBu bis +10 dBu:
Die Korrektur ist durch Verstellen der Pegelpots P3 und P4 vorzunehmen.
- G. 2. Für Pegel im Bereich von +10 dBu bis +18 dBu:
Um die Übersteuerungsfestigkeit nicht zu beeinträchtigen, soll die Vordämpfung erhöht werden. Dies kann durch Einfügen des Spannungsteilerwiderstands R103 und R203 in Höhe von 2,2 kOhm (Metallfilmwiderstand) erreicht werden. Der Feinabgleich wird dann mit Potentiometer P3 und P4 vorgenommen.
Der maximale Eingangspegel erhöht sich auf +30 dBu.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply voltage:	24 V DC +10/-10 % or ±15 V DC +10/-10 %
Current drain:	max. 175 mA
Ambient temperature:	0 to +45 degrees Celsius
Scale range:	-50 dB to + 5 dB
Scale graduation:	accord. to IRT recomm. 3/6
Brighter scale marks at:	-40, -30, -20, -10, -6, -3 dB
Brighter scale range:	0 dB to +5 dB
Scale length:	127 mm (5 inch)
Number of display segments:	201 segments/channel
Type of display:	neon plasma bargraph display
Colour of display:	amber up to 0 dB, red up to +5 dB 2 luminous segments
Indication without signal input: (termination 30 Ohm)	
Measuring error under following conditions:	tolerance:
a. between -10 dB and +5 dB: difference in reading between both channels:	±0.3 dB
b. between -40 dB and -10 dB: difference in reading between both channels:	±0.2 dB
c. variation in supply voltage of 10 %:	±1 dB
d. frequency range 30 Hz to 20 kHz: roll-off above 20 kHz:	±0.5 dB
Input sensitivity for 0 dB reading:	±0.2 dB
Max. input level:	±0.5 dB
Adjustable range of reference levels:	12 dB / oktave
Inputs:	+6 dBu (1.55 V)
Rejection factor:	+21 dBu
Input impedance between 30 Hz and 20 kHz:	-4 dBu to +18 dBu
Integration time:	electronically balanced
Calibration acc. to IRT 3/6:	min. 60 dB
Half-wave pulse with 2 sec. pulse spacing (rectified 9.5d Bu sine wave signal, f = 5 kHz, half-wave rejection 50:1)	min. 44 kOhm
Scale reading:	10 ms
	-3 dB ±0.3 dB

Polarity error:
Fall back time:

max. 0.5 dB
1.5 sec. for 20 dB
2.5 sec. for 40 dB
approx. 800 g (1.8 lbs) net
190 x 40 x 107 mm
32 pin connector
DIN 41612/C

Weight:
Dimensions:
Connector:

Items delivered:

1. Peakmeter 1113E fitted with a visible horizontal scale and a vertical scale which is mounted underneath.
2. Connector (counter plug)
3. Operating- and Service-instructions

Technical changes reserved

CONSTRUCTION AND DESCRIPTION OF OPERATION PEAKMETER 1113E

The RTW Peakmeter 1113E uses gas plasma bargraph display units. The entire electronics including the display is housed in a metal casing measuring 190 x 40 x 107 mm. The display unit with its front frame and scale is a plug-in module. The following is a description of the different electrical function groups.

POWER SUPPLY

The unit may be powered by supply voltages between 21 volts and 36 volts dc. The voltage is fed through a decoupling diode to a regulator IC315. Input voltages higher than 26 volt are fixed to a value of about 24 volts. An active filter circuit stops interference pulses generated inside the unit from entering the power supply circuitry.

The regulator IC316 delivers the positive supply voltage to the analog ICs. IC317 generates the internal ground. The difference voltage between this potential and the negative input voltage pol is the negative op-amp supply voltage.

A 5 volt fix regulator, IC318, finally stabilizes the supply voltage for the HCMOS logic ICs.

INPUT AMPLIFIERS, FILTERS, FULL-WAVE RECTIFIERS

The audio signals enter the operating amplifiers IC101 (IC201). Potentiometer P3 and P4 control the input sensitivity (level control), P9 and P10 the common mode rejection (cmr). In the subsequent low-pass filter consisting of an active part IC102 (IC202) as well as passive R-C circuit the frequency response is restricted according to IRT recommendation 3/6 (roll-off above 20 kHz : 12 dB / octave). The signals then enter the full-wave rectifier stages IC103 (IC203).

A buffer stage IC104 (IC204) decouples the signal voltage and feeds it to the integration stage. The capacitor C114 (C214) is charged via the resistor R119 (R219). The charge on the capacitor C114 (C214) depends on the level of the rectified audio signal and the integration time. The integration time is 10 msec. The fall back time of the luminous bar is determined by the discharge time of the capacitor C114 (214). The potentiometer P5 (P6) is used to adjust this discharge time and hence fall back time down as far as the -20 dB mark on the scale. Governing the fall back time from -20 dB to -40 dB is a constant current circuit adjusted by the potentiometer P7 (P9). If these potentiometers are set correctly, the fall back characteristics comply with the values given in standards (DIN 45406/IEC publication 268-10/IRT specification 3/6).

SAW TOOTH GENERATION AND PULSE DURATION MODULATION

For driving the display a sequence of 200 single pulses, a reset pulse and a square wave the width of which is modulated by the audio signal is required. The master clock generator IC301 generates pulses 40 µs wide which drive a 12-bit binary counter. Its output address two CMOS-EPROMs (IC303, IC304). The data stored here is used for generating "RAMP"-data and control pulses. The data for the generation of "RAMP"-signals is available in 12-bit format. The composition of the data is such that the "RAMP"-pulses from the D/A converter correspond to the scale graduation. This "RAMP"-voltage is compared with the rectified audio signals in subsequent comparators. At the comparator outputs appear square wave pulses with pulse width dependent on the audio input voltage and the instantaneous "RAMP"-voltage. The shape of the „RAMP“-voltage therefore determines the scale graduation of the meter. The amplitude of the "RAMP"-voltage is 2.5V pp. Offset errors of the rectifiers, "RAMP"-generator and comparators are compensated by feeding a DC voltage of opposing polarity, proportional to the errors, into the inverting comparator inputs. This offset compensation is adjusted by means of potentiometers P1 and P2. Further data from the EPROMs is used to increase the pulse width to 150 µs for displaying the brighter scale marks and highlighting the overload range. Greater pulse width means longer "ON"-time and brighter segments. The reset pulse resets the display as well as the counter IC. The frequency of the display cycle (time from first clock pulse to end of reset pulse) is 75 Hz.

DISPLAY DRIVERS AND HIGH VOLTAGE SUPPLY

The display driver board contains the display driver stages and the high voltage power supply. In IC403 the clock pulses are turned into a 3 or 5-stroke signal depending on the used display. This signal drives the cathodes of the display via a driver IC404. In order that an individual display segment can strike and light up, voltage must be applied to the anode and the appropriate cathode. Also, the individual segments only strike when they have been "pre-ionized" by the preceding segment. The luminous band is built up by driving of the cathodes as in sequence long as the anodes remain switched on. In order that the luminous band can give a reading on the scale, the anode and thus the luminous band must be switched off the duration of the pulse, a width-modulated square wave. The width of this pulse is proportional to the audio input voltage. The anode driver transistors T412/T413 are switched by this square wave.

A high voltage is necessary for striking the luminous segments - approx. 250 V. A multivibrator (T401-T406) generates a square wave with a frequency of approximately 10 kHz the voltage of which is multiplied to approximately 250 V (open circuit) or 220 V (full load). The subsequent stage stabilizes this down to the operating voltage of the display.

CAUTION

While servicing please note that some components carry high voltages. Wrong connections may lead to the immediate destruction of the voltage sensitive CMOS components.

CONECTION AND OPERATION

The meter is connected up using a 32-pin connector (DIN 41612/C). Row A of this connector is wired as follows:

Pin	1 + 3	audio input (a+b), upper or left display column
	7 + 9	audio input (a+b), lower or right display column
	22	casing
	24	-15 V for symmetrical power supply
	26	center (0 V) for symmetrical power supply
	28	+15 V for symmetrical power supply
	30	0 V for single voltage supply
	32	+24 V for single voltage supply

POWER SUPPLY

The Peakmeter can either be powered with a 24 V single voltage supply or a ± 15 V symmetrical power supply. Please observe the wiring of the pins for the different modes of powering:

- a) The conventional 24 V DC supply voltage is applied to pin 30 (negative) and pin 32 (positive).
- b) Symmetrical DC supply is via pin 24 (-15 V), 26 (0 V) and pin 28 (+15 V). Maximum permissible voltage ± 18 V.

AF INPUTS

The AF inputs are electronically balanced. Channel 1 is fed into pin 1 and 3, channel 2 into 7 and 9. We recommend that the screen of the AF-line should only be connected at the source end.

GROUNDING OF THE CASING

Pin 22 is connected to the casing and may be used for connection to the central mixer ground or the mixer cabinet.


SANDWICH SCALE / CHANGING THE SCALE

The unit is delivered with a visible horizontal scale and a vertical scale which is mounted underneath.

For vertical mounting direction remove the upper horizontal scale by using the added "liftoff strip". You also can use a normal selfadhesive tape.

Press the selfadhesive tape onto the right end (RTW Logo) of the horizontal scale (Fig. 1).

Pull back the tape, in the direction of the arrow (Fig. 2).
Do not pull upwards ! The vertical scale now can be seen.
The unit is ready to be installed.



CALIBRATION

The Peakmeter 1113E maintains a constant accuracy. The zero setting, integration time and fall back characteristics will remain the same for years.

If a readjustment is necessary, the following procedures have to be carried out.

A. 0 dB adjustment

Apply a 1 kHz sine wave at the desired reference level (usually 1.55 V / +6 dBu) and adjust the potentiometers P3 and P4 so that both display columns show 0dB.

B. Zero setting

With no signal applied and the input terminated adjust potentiometers P1 and P2 so that the first three segments light up. Major adjustments in the zero setting may mean that the 0 dB adjustment will have to be repeated (repeat "A").

C. Checking scale graduation:

For checking scale calibration apply the reference level to the input via an attenuator working in 10 dB steps. Scale calibration in the entire measuring range is determined by the data contained in the EPROMs. Readjustment or correction of this calibration is not foreseen.

Adjustment between -40 dB and -50 dB can be made by changing the zero setting (P1, P2). Step "A" should be repeated. To check the "RAMP"-voltage apply an oscilloscope to pin 1 of IC305.

The displayed voltage should amount to 2.5 Vpp.

D. Fall back adjustment

After removing a level of 1 kHz / 0 dB the display reading should drop to -20 dB within 1.5 seconds. Adjust potentiometer P5 and P6 if necessary.

Reading should drop from 0 dB to -40 dB within 2.5 seconds. Use potentiometers P7 and P8. These adjustments should be carried out alternately until the above times have been met exactly. Repeat 0 dB calibration as described in "All".

E. Response time

Checking of the response time will only be necessary if components have been replaced which determine time constants.

This only applies to the IC103 (IC203) / IC104 (IC204) and the R-C circuits R119 / C114 or R219 / C214. For checking or matching these R-C circuits an appropriate pulse generator is required.

E. 1. Pulses for measuring the response characteristic given in IRT specification 3/6 dated 1.77.

E. 1. 1. Full-wave level	3.5 dB above reference level of Peakmeter
E. 1. 2. Frequency	5 kHz
E. 1. 3. Pulse duration	3 ms
E. 1. 4. Pulse spacing	2 s
E. 1. 5. Pattern	pos. or neg. half-waves half-wave rejection min. 50:1)
E. 1. 6. Meter reading (mean value from readings taken for both polarities as per E. 1. 7.)	-3.0 dB
E. 1. 7. Polarity error (according E. 1. 6. readings for both polarities should lie between -2.7 dB and -3.3 dB)	smaller 0.6 dB

Several pulses of positive and negativ half-waves must be applied to obtain accurate measurements.

E. 2. Pulses for measuring response characteristic as per DIN 45406 and IEC 268-10

E. 2. 1. Full-wave level	0 dB	
E. 2. 2. Frequency	5 kHz	
E. 2. 3. Pulse duration	10 ms, 5 ms, 3 ms, 0.4 ms	
E. 2. 4. Pulse spacing	2.5 s	
E. 2. 5. Pulse duration	Rated value	Tolerance
10 ms	- 1 dB	± 0.5 dB
5 ms	- 2 dB	± 1 dB
3 ms	- 4 dB	± 1 dB
0.4 ms	-15 dB	± 4 dB

If readings higher than those permitted by the tolerance range are displayed then the charging resistor determining the time constant of the R-C circuit has increased (e. g. to 30 Ohm). If the readings obtained are less than those permitted, then the resistance should be reduced (e. g. down to 24 Ohm). Use metal-film resistors only.


F. Adjustment of common mode rejection ratio (CMRR)

For checking or adjustment of the in-phase rejection of the differential amplifier input stages. Both input leads of the channel have to be connected together. A balanced, floating generator with a frequency of 15 kHz and a level of 10 dB above reference level is connected across the input leads and the 0 V "POWER-SUPPLY" pin. The trimmer P9 (channel 1) or P10 (channel 2) is then adjusted for the lowest reading on the appropriate channel. This reading must be less than -50 dB.

G. Reference levels other than 1.55V:

If the meter is to be used in installations with reference levels other than that set in the factory, then the following modifications are recommended:


- G. 1. For levels ranging from +2 dBu to +10 dBu: Adjust potentiometers P3 and P4.
- G. 2. For levels ranging from +10 dBu to +18 dBu:
The attenuation must be increased so as not to impair the overload capacity of the meter.
This can be done by inserting resistors R103 and R203 as voltage dividers. For fine adjustment use potentiometers P3 and P4. The maximum input level is then raised to +30 dBu.





		MECHANICAL OUTLINES MM - INCH			
Name	Date	1	1	3	E
Ba.	9.90				

RTTW

RADIO-TECHNISCHE WERKSTÄTTE GMBH








RTW PEAKMETER 1113E

BLOCKDIAGRAM

CONNECTOR WIRING CO1 (DIN 41612)

1/3 : AUDIO INPUT CH1 (LEFT/UPPER)
 19 : COMMON GROUND FOR EXT. SWITCHES
 22 : CPS/ING
 24 : -15V
 26 : 0V
 28 : +15V
 30 : DV
 32 : +24V



RTW Peakmeter 1113E


Basic Assy Ana

RTW


Prelimi



Date 06 95
Name SKU

RADIO-TECHNISCHE WERKSTATTEN GMH




Prelim:	RTW Peakmeter 1113E	
Date:	06 95	Basic Assy Dig!
Name:	Sku	
RTW		RADIO-TECHNISCHE WERKSTATTEN GMBH






RTW PEAKMETER 1113E
COMPONENTS LAY OUT

10.91






Build 3

RTW

ACHTUNG: Transdreh!!!




RTW RÁDIO TECHNISCHE WERKSTÄTTEN


TITLE: Kåsettle



REV: v1.0

Date: 27.06.2002 11:43:48 Sheet: 1 / 1



RTW	RTW PPM 1113
RTW	Display Driver (5-Phasen)





RTW PEAKMETER 1113E
COMPONENTS LAY OUT

10.91

STÜCKLISTEN / PARTLISTS

Description	ASSY NO.	Seite / Page
PCB ASSY Basic	13481	2
PCB ASSY Display Driver 3 Phasen	13462	5
(for Serial-no. < 5000)		
PCB ASSY Display Driver 5 Phasen	134621	7
(for Serial-no. > 5000)		
FRONTPANEL + DISPLAY 3 Phasen.....	13763	9
(for Serial-no. < 5000)		
FRONTPANEL + DISPLAY 5 Phasen.....	137631	10
(for Serial-no. > 5000)		

POS	BESCHREIBUNG	WERT	TYPE	HERSTELLER	ARTIKEL	
C01	Connector	32p	100-132-059	RTW	17696**	
C02	Connector	12p	SL3/12/Z	RTW	14349	
C03	Connector	12p	BL1/12/Z	RTW	14350	
IC101 , IC102	OP-AMP		TL062CP	Texas-Instruments	18016	
IC103	OP-AMP		LF442	Motorola	18080	
IC104	OP-AMP		NE5532	Texas-Instruments	17529	
IC105	OP-AMP		LF412	Motorola	18077	
IC201 , IC202	OP-AMP		TL062CP	Texas-Instruments	18016	
IC203	OP-AMP		LF442	Motorola	18080	
IC204	OP-AMP		NE5532	Texas-Instruments	17529	
IC205	OP-AMP		LF412	Motorola	18077	
IC301	Timer		ICM7555	National	17514	
IC302	IC-HC		74HC4040	National	18065	
IC303 , IC304	EPROM-CMOS		NMS27C64	National	18012	
IC305	OP-AMP		LF442	Motorola	18080	
IC306	DA-Converter		AD7531JN	Harris	18013A	
IC315	Voltage,Regulator		LM317T	National	17527	
IC316	Voltage,Regulator		LM317LZ	National	18112	
IC317	Voltage,Regulator		LM337LZ	National	18113	
IC318	Voltage,Regulator		LM78L05	National	18015	
T104	Transistor		BC239C	Intermetall	17450	
T204	Transistor		BC239C	Intermetall	17450	
T301	Transistor		BC327-40	Intermetall	17461	
D102 - D108	Diode,Silicon		1N4148	ITT	17492	
D202 - D208	Diode,Silicon		1N4148	ITT	17492	
D301	Diode,Silicon		1N4148	ITT	17492	
D314	Diode,Schottky		1N5819	Motorola	19401	
D315	Diode,Reference	2,5V	LM336Z	National	18538	
AR101	Resistor,Array	22K	4608X-102-22K	Bourns	17092	
AR102 , AR103	Resistor,Array	10K	4608X-102-10K	Bourns	17091	
AR104	Resistor,Array	220K	4608X-102-220K	Bourns	17088	
AR105	Resistor,Array	10K	4608X-102-10K	Bourns	17091	
AR201	Resistor,Array	22K	4608X-102-22K	Bourns	17092	
AR202 , AR203	Resistor,Array	10K	4608X-102-10K	Bourns	17091	
AR204	Resistor,Array	220K	4608X-102-220K	Bourns	17088	
AR205	Resistor,Array	10K	4608X-102-10K	Bourns	17091	
R102	Resistor,Metalfilm	330K	50ppm	0207 MK2	Resista	170902
R103	Resistor,Metalfilm	267K	50ppm	0207 MK2	Resista	17069
R106	Resistor,Metalfilm	1,1K	50ppm	0207 MK2	Resista	17051
R107	Resistor,Metalfilm	22K	50ppm	0207 MK2	Resista	17053
R112	Resistor,Metalfilm	15K	50ppm	0207 MK2	Resista	17046
R113 , R114	Resistor,Metalfilm	22K	50ppm	0207 MK2	Resista	17053
R118	Resistor,Metalfilm	2,2K	50ppm	0207 MK2	Resista	17052
R119	Resistor,Carbon	4,7E		0207	Resista	17000
R121	Resistor,Metalfilm	30,1E	50ppm	0207 MK2	Resista	17044
R124	Resistor,Carbon	5,6M		0207	Resista	17066
R126	Resistor,Metalfilm	10K	50ppm	0207 MK2	Resista	17059

POS	BESCHREIBUNG	WERT		TYPE	HERSTELLER	ARTIKEL
R127	Resistor,Metalfilm	10K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista 17059
R130	Resistor,Metalfilm	1K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista 170957
R202	Resistor,Metalfilm	330K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista 170902
R203	Resistor,Metalfilm	267K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista 17069
R206	Resistor,Metalfilm	1,1K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista 17051
R207	Resistor,Metalfilm	22K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista 17053
R212	Resistor,Metalfilm	15K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista 17046
R213 , R214	Resistor,Metalfilm	22K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista 17053
R218	Resistor,Metalfilm	2,2K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista 17052
R219	Resistor,Carbon	4,7E		5%	0207	Resista 17000
R221	Resistor,Metalfilm	30,1E	50ppm	1%	0207 MK2	Resista 17044
R224	Resistor,Carbon	5,6M		5%	0207	Resista 17066
R226	Resistor,Metalfilm	10K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista 17059
R227	Resistor,Metalfilm	10K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista 17059
R230	Resistor,Metalfilm	1K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista 170957
R301	Resistor,Metalfilm	27K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista 17049
R302	Resistor,Metalfilm	15K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista 17046
R303	Resistor,Metalfilm	22K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista 17053
R305	Resistor,Metalfilm	4,7K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista 17074
R306	Resistor,Metalfilm	470K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista 17076
R307	Resistor,Metalfilm	2,2K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista 17052
R308	Resistor,Metalfilm	1M	50ppm	1%	0207 MK2	Resista 17055
R331	Resistor,Metalfilm	3,9K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista 17086
R332	Resistor,Metalfilm	270E	50ppm	1%	0207 MK2	Resista 17087
R332'	Resistor,Metalfilm	4,7K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista 17074
R333	Resistor,Metalfilm	1,1K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista 17051
R334	Resistor,Metalfilm	3,3K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista 17073
R335	Resistor,Metalfilm	270E	50ppm	1%	0207 MK2	Resista 17087
R336	Resistor,Metalfilm	1,5K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista 17014
R337	Resistor,Metalfilm	270E	50ppm	1%	0207 MK2	Resista 17087
P1 , P2	Potentiometer,Trim	100E			3362P-001	Bourns 17134
P3 , P4	Potentiometer,Trim	10K			3362P-001	Bourns 17130
P5 , P6	Potentiometer,Trim	50K			3362P-001 50K	Bourns 17146
P7 - P10	Potentiometer,Trim	100K			3362P-001 100K	Bourns 17131
C101 - 104	Capacitor,Elect	3,3uF	50V		SRA-VB	Chemi-Con 17317
C107	Capacitor,Ceramic	470p		10%	EC 04 CE 0471K	Kemet 17390
C108	Capacitor,Ceramic	120pF	COG	1%	AMC704	Resista 17369
C109	Capacitor,Ceramic	680pF	COG	1%	AMC705	Resista 17372
C112	Capacitor,Elect	22uF	6,3V		SRA-VB	Chemi-Con 17321
C114	Capacitor,Tantal	33uF	10V	5%	ETPW-3G	Roederstein 17323
C115	Capacitor,Ceramic	0,1uF	63V		Z5U	Sprague 17422
C201 - C204	Capacitor,Elect	3,3uF	50V		SRA-VB	Chemi-Con 17317
C207	Capacitor,Ceramic	470p		10%	EC 04 CE 0471K	Kemet 17390
C208	Capacitor,Ceramic	120pF	COG	1%	AMC704	Resista 17369
C209	Capacitor,Ceramic	680pF	COG	1%	AMC705	Resista 17372
C212	Capacitor,Elect	22uF	6,3V		SRA-VB	Chemi-Con 17321
C214	Capacitor,Tantal	33uF	10V	5%	ETPW-3G	Roederstein 17323
C215	Capacitor,Ceramic	0,1uF	63V		Z5U	Sprague 17422
C301	Capacitor,Ceramic	470p		10%	EC 04 CE 0471K	Kemet 17390

POS	BESCHREIBUNG	WERT	TYPE	HERSTELLER	ARTIKEL
C302	Capacitor,Ceramic	22nF	63V	ROV767.11	Roederstein 17352
C303	Capacitor,Elect	3,3uF	50V	SRA-VB	Chemi-Con 17317
C305	Capacitor,Ceramic	1,2nF	63V	ROV767.11	Roederstein 17351
C304	Capacitor,Ceramic	12pF	63V	ROC744.11	Roederstein 17359
C310 - C312	Capacitor,Elect	10uF	50V	SRA-VB	Chemi-Con 17318
C313	Capacitor,Elect	100uF	10V	SRA-VB	Chemi-Con 17327
C314	Capacitor,Elect	100uF	25V	SM-VB	Chemi-Con 17306
C315	Capacitor,Elect	47uF	16V	SM-VB	Chemi-Con 17304
C316 , C317	Capacitor,Elect	10uF	50V	SRA-VB	Chemi-Con 17318
C318	Capacitor,Elect	10uF	50V	SRA-VB	Chemi-Con 17318
C326	Capacitor,Ceramic	0,1uF	63V	Z5U	Sprague 17422
L301	Choke	100uH		SP0406L-820	RTW 17699

POS	BESCHREIBUNG	WERT	TYPE	HERSTELLER	ARTIKEL		
C02	Connector	12p	BL1/12/Z'	RTW	14350		
C03	Connector	6p	SL9/6G	RTW	14398		
C04	Connector	8p	MK1/08/Z	RTW	14355		
IC401 , IC402	IC-HC		74HC00	National	18021		
IC403	IC-CMOS		CD4017BE	Texas-Instruments	17520		
IC404	IC-ULN		ULN2023A/SN 75468	Texas Instruments	18056		
T401 , T403	Transistor		BC618	Motorola	19013		
T402 , T404	Transistor		BC337 .40	Intermetall	17462		
T405 , T406	Transistor		BC327-40	Intermetall	17461		
T407	Transistor		MPSA 42	Motorola	17455		
T408 , T409	Transistor		BC239C	Intermetall	17450		
T410 , T411	Transistor		MPSA 42	Motorola	17455		
T412 , T413	Transistor		MPSA 92	Motorola	17456		
T414	Transistor		MPSA 42	Motorola	17455		
D401 - D412	Diode, Silicon		1N4148	ITT	17492		
D413	Diode, Zener	82V	ZY 82/ZPY 82	ITT	17499		
D416 - D420	Diode, Silicon		1N4148	ITT	17492		
D434 - D437	Diode, Silicon		1N4148	ITT	17492		
AR401	Resistor, Array	10K	4608X-101-10K	Bourns	17095		
R401 , R402	Resistor, Metalfilm	33K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17060
R403 , R404	Resistor, Metalfilm	10K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17059
R406	Resistor, Metalfilm	100K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	170960
R407 , R408	Resistor, Metalfilm	10K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17059
R409 , R410	Resistor, Metalfilm	3,3K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17073
R411 , R412	Resistor, Metalfilm	1M	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17055
R413 , R414	Resistor, Metalfilm	15K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17046
R415 , R416	Resistor, Metalfilm	1K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	170957
R418 , R419	Resistor, Metalfilm	1K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	170957
R420	Resistor, Metalfilm	22K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17053
R421	Resistor, Metalfilm	100K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	170960
R422	Resistor, Metalfilm	100K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	170960
R423	Resistor, Metalfilm	22K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17053
R424	Resistor, Metalfilm	100K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	170960
R425	Resistor, Carbon	18E		5%	0207	Resista	17003
R425'	Resistor, Metalfilm	22K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17053
R426	Resistor, Metalfilm	1M	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17055
R428	Resistor, Carbon	470E		5%	0207	Resista	17011
R430	Resistor, Metalfilm	220K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17054
R431	Resistor, Metalfilm	1M	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17055
R432	Resistor, Metalfilm	24,3K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	170973
R433	Resistor, Carbon	2,2M		5%	0207	Resista	17036
C401 - C404	Capacitor, Ceramic	3,3nF	100V		C320 C332K2R5	Kemet	17393
C405	Capacitor, Polyester	47nF	100V	10%	MKT1818	Roederstein	17403
C406	Capacitor, Polyester	10nF	250V		MKS 3	Wima	17401
C407 - C410	Capacitor, Elect	33uF	35V		SRA-VB	Chemi-Con	17336
C411 - C420	Capacitor, Elect	10uF	50V		SRA-VB	Chemi-Con	17318

POS	BESCHREIBUNG	WERT	TYPE	HERSTELLER	ARTIKEL
C422 , C423	Capacitor,Ceramic	1,5nF	EDPT06ROZ767P1	Roederstein	17387
C424	Capacitor,Ceramic	0,1uF	63V	Sprague	17422
C425 - C427	Capacitor,Ceramic	390pF	63V	Roederstein	17361
C428	Capacitor,Ceramic	22nF	63V	Roederstein	17352
C429 , C430	Capacitor,Elect	10uF	50V	Chemi-Con	17318

POS	BESCHREIBUNG	WERT	TYPE	HERSTELLER	ARTIKEL		
C02	Connector	12p	BL1/12/Z	RTW	14350		
C03	Connector	6p	SL9/6G	RTW	14398		
C07	Connector	3p	BL1/1/Z	RTW	14346		
IC401 , IC402	IC-HC		74HC00	National	18021		
IC403	IC-CMOS		CD4017BE	Texas-Instruments	17520		
IC404	IC-ULN		ULN2023A/SN 75468	Texas Instruments	18056		
T401 , T403	Transistor		BC618	Motorola	19013		
T402 , T404	Transistor		BC337.40	Intermetall	17462		
T405 , T406	Transistor		BC327-40	Intermetall	17461		
T407	Transistor		MPSA 42	Motorola	17455		
T408 , T409	Transistor		BC239C	Intermetall	17450		
T410 , T411	Transistor		MPSA 42	Motorola	17455		
T412 , T413	Transistor		MPSA 92	Motorola	17456		
T414	Transistor		MPSA 42	Motorola	17455		
D401 - D412	Diode,Silicon		1N4148	ITT	17492		
D413	Diode,Zener	82V	ZY 82/ZPY 82	ITT	17499		
D416 - D420	Diode,Silicon		1N4148	ITT	17492		
D421	LED,red		HLMP 1700	Hewlett Packard	19402		
D434 - D435	Diode,Silicon		1N4148	ITT	17492		
AR401	Resistor,Array	10K	4608X-101-10K	Bourns	17095		
R401 , R402	Resistor,Metalfilm	33K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17060S
R403 , R404	Resistor,Metalfilm	8,2K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17045S
R406	Resistor,Metalfilm	100K	50ppm	1%	0207 MK 2	Resista	170960S
R407 , R408	Resistor,Metalfilm	10K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17059S
R409 , R410	Resistor,Metalfilm	3,3K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17073S
R411 , R412	Resistor,Metalfilm	1M	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17055S
R413 , R414	Resistor,Metalfilm	18K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17072S
R415 , R416	Resistor,Metalfilm	1,0K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	170957S
R418	Resistor,Carbon	680E		5%	0207	Resista	17012S
R419	Resistor,Metalfilm	1,0K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	170957S
R420	Resistor,Metalfilm	22K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17053S
R421	Resistor,Metalfilm	100K	50ppm	1%	0207 MK 2	Resista	170960S
R422	Resistor,Metalfilm	100K	50ppm	1%	0207 MK 2	Resista	170960S
R423	Resistor,Metalfilm	22K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17053S
R424	Resistor,Metalfilm	100K	50ppm	1%	0207 MK 2	Resista	170960S
R425	Resista,Carbon	18E		5%	0207	Resista	17003L
R426	Resistor,Metalfilm	1M	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17055S
R428	Resistor,Carbon	470E		5%	0207	Resista	17011L
R430	Resistor,Metalfilm	220K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17054S
R431	Resistor,Metalfilm	1M	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17055S
R432	Resistor,Metalfilm	24,3K	50ppm	5%	0207	Resista	170973S
R433	Resistor,Carbon	2,2M		5%	0207	Resista	17036S
R435	Resistor,Metalfilm	22K	50ppm	1%	0207 MK2	Resista	17053L
C401 - C404	Capacitor,Ceramic	3,3nF	100V	C320 C332K2R5	Kemet	17393	
C405 , C406	Capacitor,Polyester	10nF	250V	MKS 3	Wima	17401	
C407 - C420	Capacitor,Elect	27uF	35V	LXY-VB	Chemi-Con	17348	

POS	BESCHREIBUNG	WERT	TYPE	HERSTELLER	ARTIKEL
C422 , C423	Capacitor,Ceramic	1,5nF	EDPT06ROZ767P1	Roederstein	17387
C425 - C427	Capacitor,Ceramic	330pF	EC 04 CE 0331K	Spoerle	17378
C430	Capacitor,Elect	10uF 50V	SRA-VB	Chemi-Con	17318
C431	Capacitor,Ceramic	0,1uF 63V	Z5U	Sprague	17422
C432	Capacitor,Ceramic	22nF 63V	ROV767.11	Roederstein	17352

POS	BESCHREIBUNG	WERT	TYPE	HERSTELLER	ARTIKEL
	Display-frame		1113E	RTW	16536
	Fixing-part			RTW	16537**
	Scale,sandwich		1113E	RTW	16698
	Scale-Carriersheet		1113E/1115E+ER/	RTW	16535**
			1130E/1133E/		
			1135E		
	Bar-Graph-Display (for Serial No. < 4000)		201 Segments	RTW	17562
	Bar-Graph-Display (for Serial No. > 4000)		201 Segments	RTW	175621
			RTW50BG11		

POS	BESCHREIBUNG	WERT	TYPE	HERSTELLER	ARTIKEL
	Display-frame		1113E	RTW	16536
	Fixing-Part			RTW	16537
	Scale,sandwich		1113E	RTW	16698
	Scale-Carriersheet		1113E/1115E+ER/	RTW	16535**
			1130E/1133E/		
			1135E		
	Bar-Graph-Display (for Serial No. > 5000)		201 Segments	RTW	175623
			RTW SP410-009		

**EG-Konformitätserklärung nach Artikel 10.1 der Richtlinie 89/336/EWG
und der Richtlinie 73/23/EWG**

Wir,

**RTW GmbH & Co.KG
Elbeallee 19 · 50765 Köln · Germany**

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

RTW PPM Serie 1113

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen bzw. normativen Dokumenten übereinstimmt:

EMV 89/336/EWG

EN 50081-1 (März 1993): EN 55022 B, gestrahlt
EN 55022 B, leitungsgeführt

EN 50082-1: EN 61000-4-2
 EN 61000-4-3
 EN 61000-4-4
 EN 61000-4-5
 EN 61000-4-6

Sicherheit 73/23/EWG


EN 60950 (1992 + A1/1993)

Geprüft und dokumentiert von nachfolgend aufgeführten Firmen:

**ELEKLUFT GmbH, Bonn, akkreditiertes Prüflabor
RTW GmbH & Co.KG, Köln**

Datum und Unterschrift des Verantwortlichen:

15.02.2001



EC-Declaration of Conformity Directive 89/336/EEC

and Directive 73/23/EEC

We,

RTW GmbH & Co.KG
Elbeallee 19 · 50765 Köln · Germany

declare under sole responsibility that the product:

RTW PPM Serie 1113

meets the intend of the Directive 89/336/EEC and Directive 73/23/ECC. Compliance was demonstrated to the following specifications as listed in the official journal of the European Communities:

EMC **89/336/EEC**

EN 50081-1 Emissions (march 1993): EN 55022 Radiated, Class B
EN 55022 Conducted, Class B

EN 50082-1 Immunity:
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6

Safety **73/23/EEC**

EN 60950 (1992 + A1/1993)

Tested and documented by the following companies:

ELEKLUFT GmbH, Bonn, accredited EMC laboratory
RTW GmbH & Co.KG, Köln

Date and signature of the responsible person:

15.02.2001

